

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ21.В.00266
(номер сертификата соответствия)

ТР 0647830
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Лидер".
Адрес: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 49, офис
107.

ОГРН: 1101650001584. Телефон (8552) 790-721, факс (8552) 790-721.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Лидер".
Адрес: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 49, офис
107.

ОГРН: 1101650001584. Телефон (8552) 790-721, факс (8552) 790-721.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

"СибТест" ООО "Центр пожарной экспертизы". 660036, г. Красноярск,
Академгородок, 50А, тел./ факс (391) 290-50-50. ОГРН: 1082468052567.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ21 выдан 28.12.2020г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Теплоизоляционные материалы: вата теплоизоляционная т.м.
"Эковата".

ТУ 5768-008-65502592-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

57 6890

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N
123-ФЗ)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

пожарной опасности строительных материалов КМЗ.

Протокол испытаний № 134-12/С-ВМ от 06.06.2022 г. НИЛ "СибТест" ООО "ЦПЭ", рег. № ТРПБ.RU.ИН40 от
06.06.2022, адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50 "А".

Акт о результатах анализа состояния производства № 309/ТР-12 от 06.06.2022 г. ОС "СибТест" ООО "ЦПЭ".

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

Слабогорючие (Г1), умеренновоспламеняемые (В2), с малой
дымообразующей способностью (Д1), умеренноопасные (Т2); класс

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.06.2022 по 06.06.2026



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

С.П. Амельчугов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Д.С. Негина